

Osuuskunnankatu 8

---

## **Esteettömyyden itsearviointiraportti**

---

14.8.2021



# Sisällysluettelo

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Perustiedot                                                | 2  |
| Osuuskunnankatu 8                                          | 2  |
| Itsearviointi                                              | 2  |
| ULKOALUEET                                                 | 2  |
| Pysäköintipaikat                                           | 2  |
| Rakennuksen edustalle johtavat kulkuväylät                 | 2  |
| Portaat kulkuväylällä                                      | 3  |
| Luiska kulkuväylällä                                       | 3  |
| Ovet ja portit kulkuväylällä                               | 3  |
| Levähdyspaikat kulkuväylällä                               | 3  |
| Kulkuväylän valaistus                                      | 3  |
| Leikkialue                                                 | 3  |
| Keinut                                                     | 4  |
| Hiekkalaatikko                                             | 4  |
| Leikkialueen kasvillisuus ja varjo                         | 4  |
| Leikkialueen levähdyspaikat ja istuimet                    | 4  |
| SISÄÄNKÄYNTI                                               | 5  |
| Korkeus- ja tasoterot sisäänkäynnin yhteydessä             | 5  |
| Sisäänkäynnin edusta                                       | 5  |
| Rakennuksen ulko-ovi                                       | 5  |
| Käsin avattava ulko-ovi (esim. sarana-, liuku-, veräjäovi) | 6  |
| Läpinäkyvä ulko-ovi                                        | 7  |
| Tuulikaappi                                                | 7  |
| Ulko-oven varusteet                                        | 8  |
| Vaihtoehtoinen sisäänkäynti                                | 9  |
| PORRASHUONE                                                | 9  |
| Tukikaiteet                                                | 9  |
| Valaistus ja kontrastit                                    | 9  |
| SISÄPORTAAT                                                | 9  |
| SISÄOVI                                                    | 11 |
| HISSI                                                      | 12 |
| Hissin ovi                                                 | 13 |
| Hissikorin ohjauspaneeli                                   | 14 |
| Hissin hälytysjärjestelmä                                  | 16 |

# Perustiedot

## Osuuskunnankatu 8

Esteettömyyden itsearvioinnin tavoitteena on arvioida esteettömyys mahdollisen yksityiskohtaisemman esteettömyyskartoituksen hankkimista varten sekä antaa tukea kunnossapitosuunnittelua varten.

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Raportin laatija                  | Ville Viljanen |
| Arviointikohteen postinumero      | 33710          |
| Arviointikohteen postitoimipaikka | TAMPERE        |
| Rakennusvuosi                     | 2003           |

# Itsearviointi

## ULKOALUEET

### Pysäköintipaikat

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Onko kohteessa liikkumisesteisten autopaikkoja (LE-autopaikka)?</b><br>Taloyhtiöllä ei ole vieraspysäköintipaikkoja<br><div>Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.</div> | Ei    |
| <b>Onko saattoliikenteellä (esim. taksi) mahdollista pysähtyä sisäänkäynnin läheisyydessä?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kyllä |

### Rakennuksen edustalle johtavat kulkuväylät

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                                                                     | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Onko nousun kohdalla yhtenäinen käsijohde?</b>                                                                                                             | Ei    |
| <b>Onko kulkuväylän vapaa leveys vähintään 1,5 m? (jos koneellinen kunnossapito, niin väh. 2,3 m)</b>                                                         | Kyllä |
| <b>Onko kulkuväylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (rakennuslupaa vaativissa rakenteissa väh. 3 m)</b>                                                        | Kyllä |
| <b>Onko pintamateriaali kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton?</b>                                                                                         | Kyllä |
| <b>Rajautuuko kulkuväylä selkeästi?</b>                                                                                                                       | Kyllä |
| <b>Onko kulkuväylä vapaa kiinteistä törmäys- tai kompastumisvaaraa aiheuttavista esteistä?</b><br>Sadevesikaivolle vedenohjausta varten asfalttitoyyssy       | Ei    |
| <b>Onko kulkuväylä toteutettu niin, ettei sen läheisyydessä ole putoamisvaaraa (<math>\geq 500</math> mm taseroa)?</b>                                        | Kyllä |
| <b>Ovatko kulkureitillä sijaitsevat sadevesikaivojen kannet samassa tasossa kulkureitin kanssa (ei koholla tai kulkupintaa alempana)?</b><br>Ks. kuvat [1][2] | Ei    |

| Arviointikohta ja huomiot                                                                             | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko kulkureitillä maaston muodoista johtuvia korkeuseroja?<br>Kadulta pihaan tultaessa loivaa nousua | Kyllä |
| Onko pyörien säilytysalue kulkuväylän ulkopuolella?                                                   | Kyllä |



[1] Kaivojen kannet hieman koholla



[2] Asfaltissa töyssy vedenohjausta varten

### Portaat kulkuväylällä

| Arviointikohta ja huomiot    | Arvio |
|------------------------------|-------|
| Onko kulkureitillä portaita? | Ei    |

### Luiska kulkuväylällä

| Arviointikohta ja huomiot  | Arvio |
|----------------------------|-------|
| Onko kulkureitillä luiska? | Ei    |

### Ovet ja portit kulkuväylällä

| Arviointikohta ja huomiot           | Arvio |
|-------------------------------------|-------|
| Onko kulkureitillä ovia / portteja? | Ei    |

### Levähdyspaikat kulkuväylällä

| Arviointikohta ja huomiot                                          | Mitta-arvo | Arvio |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko kulkuväylällä / pihalla levähdyspaikkoja?                     |            | Kyllä |
| Onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?           |            | Kyllä |
| Onko levähdyspaikka samassa tasossa kulkupinnan kanssa?            |            | Kyllä |
| Onko levähdyspaikan pintamateriaali kova, tasainen ja luistamaton? |            | Kyllä |
| Onko penkin päässä vähintään 900 mm vapaata tilaa?                 | 1000 mm    | Kyllä |
| Onko istuimia useammalla eri korkeudella?                          |            | Ei    |
| Onko osassa istuimia selkänoja?                                    |            | Kyllä |

### Kulkuväylän valaistus

| Arviointikohta ja huomiot                                                     | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko kulkureitti valaistu?                                                    | Kyllä |
| Onko valaisimet sijoitettu tasaisin välimatkoin kulkuväylän samalle puolelle? | Kyllä |
| Onko kulkuväylän risteyskohdat hyvin valaistu?                                | Kyllä |
| Onko kulkuväylän tasoerot valaistu?                                           | Kyllä |

## Leikkialue

### Keinut

| Arviointikohta ja huomiot                                                                      | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko keinut sijoitettu leikkialueen reunaan?                                                   | Kyllä |
| Onko keinualue aidattu tai muuten rajattu selkeästi? (ei juoksuesteit, köysiä)<br>Ks. kuva [3] | Ei    |
| Onko aitauksen kulkuaukko keinun rungon sivussa?                                               | Ei    |
| Onko keinujen alla (valettu) turva-alusta?                                                     | Ei    |
| Erottuuko turva-alusta tummuuskontrastina ympäristöstä?                                        | Ei    |
| Erottuuko keinun runko tummuuskontrastina ympäristöstä?                                        | Kyllä |



[3] Keinualuetta ei ole rajattu selkeästi

### Hiekkalaatikko

| Arviointikohta ja huomiot                                                          | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erottuvatko hiekkalaatikon reunat tummuuskontrastina ympäristöstä?<br>Ks. kuva [4] | Ei    |
| Onko osa hiekkalaatikosta korotettu? (pääsy pyörätuolista)                         | Ei    |



[4] Hiekkalaatikolla ei juuri ole kontrastia ympäristöön

### Leikkialueen kasvillisuus ja varjo

| Arviointikohta ja huomiot                                                                      | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ovatko kosketusetäisyydellä sijaitsevat kasvit myrkyttömiä, piikittömiä ja allergisoimattomia? | Kyllä |
| Onko leikkialueella mahdollisuus olla varjossa (esim. puu tai katos)?                          | Kyllä |

### Leikkialueen levähdyspaikat ja istuimet

| Arviointikohta ja huomiot             | Arvio |
|---------------------------------------|-------|
| Onko leikkialueella levähdyspaikkoja? | Kyllä |
| Onko erikorkuisia istuimia?           | Ei    |
| Onko osassa istuimia selkäreunoja?    | Kyllä |

## SISÄÄNKÄYNTI

| Arviointikohta ja huomiot                                                                          | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hahmottuuko sisäänkäynti rakennuksen julkisivusta? (Helposti löydettävissä)                        | Kyllä |
| Onko sisäänkäynti katettu?                                                                         | Kyllä |
| Onko sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus vähintään 50 lx?                                            | Kyllä |
| Onko sisäänkäynti merkitty opasteella? (esim. rakennuksen nimi)<br>Rakennuksen numero valaisimessa | Kyllä |

## Korkeus- ja tasoerot sisäänkäynnin yhteydessä

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                                                          | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko sisäänkäynnin yhteydessä portaita?<br>Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole portaita, mutta laatoitus on eri korkeustasolla kuin pihan asfaltointi. | On    |
| Onko sisäänkäynnin yhteydessä luiska?                                                                                                              | Ei    |
| Onko luiskassa käsijohde?                                                                                                                          | Ei    |

## Sisäänkäynnin edusta

| Arviointikohta ja huomiot                                                                         | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko sisäänkäynnin edusta tasainen, eli siinä ei ole kuoppia, kohoumia tai muita epätasaisuuksia? | Kyllä |
| Onko sisäänkäynnin edusta varustettu sulanapitojärjestelmällä?                                    | Ei    |
| Onko sisäänkäynnin edustalla istuimia (esim. taksin odottamiseen)?                                | Kyllä |
| Sijaitsevatko istuimet katoksessa (sään suojassa)?                                                | Ei    |
| Onko istuimet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?                                                | Kyllä |
| Onko osassa istuimia selkänoja?                                                                   | Kyllä |
| Onko osassa istuimia käsinojat?                                                                   | Ei    |

## Rakennuksen ulko-ovi

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                 | Mitta-arvo | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko ovi helposti hahmotettavissa ? (erottuu tummuuskontrastin avulla)                                    |            | Kyllä |
| Onko vapaan tilan halkaisija ovien välittömässä läheisyydessä vähintään 1800 mm?                          |            | Kyllä |
| Onko oven vapaa leveys vähintään 800 mm?                                                                  |            | Kyllä |
| Onko kynnyksen korkeus enintään 20 mm?<br>Laatoituksen ja kynnyksen korkeusero huomattava<br>Ks. kuva [5] |            | Ei    |
| Onko ulko-oven yhteydessä jalkasäleikköä (ritilä, rappuralli)?                                            |            | Kyllä |
| Onko jalkasäleikön tasoeron korkeus enintään 20 mm                                                        | 40 mm      | Ei    |
| Onko jalkasäleikön rakojen leveys enintään 5 mm?                                                          |            |       |
| Onko ulko-ovi mahdollista kiinnittää aukiasentoon?                                                        |            | Kyllä |
| Onko ovenpysäytin/aukipitotappi sijoitettu niin, että siitä ei aiheudu törmäys- tai kompastumisvaaraa?    |            | Kyllä |



[5] Huomattavan korkea kynnys

**Käsin avattava ulko-ovi (esim. sarana-, liuku-, veräjäovi)**

| Arviointikohta ja huomiot                                                               | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oven pystyy avaamaan vain yhdellä kädellä sekä sisä- että ulkopuolelta?<br>Ks. kuva [6] | Ei    |
| Onko oven painikkeen / vetimen käyttökorkeus 850-1100 mm?                               | Kyllä |
| Erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustastaan?                          | Kyllä |
| Onko vapaa tila oven vieressä aukeamispuolella vähintään 400 mm?                        | Kyllä |



[6] Ovi hankala avata yhdellä kädellä sekä sisältä että ulkoa

#### Läpinäkyvä ulko-ovi

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                             | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Onko ovesta kontrastimerkinnot?</b><br>Ovi on osittain lasinen, metallipuitteet ruutujen välissä tuovat kontrastia | Kyllä |

#### Tuulikaappi

| Arviointikohta ja huomiot                                                         | Mitta-arvo | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Onko sisäänkäynnissä tuulikaappi?</b>                                          |            | On    |
| <b>Onko tuulikaapin vapaa leveys ja syvyys vähintään 1500 mm?</b><br>Ks. kuva [7] | 1300 mm    | Ei    |
| <b>Onko tuulikaappi toteutettu ilman tasoeroja?</b>                               |            | Kyllä |

| Arviointikohta ja huomiot                                                                     | Mitta-arvo | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko tuulikaapin kumimatto/ritilä sellainen ettei se häiritse kulkua? (rakojen leveys ≤ 5 mm) |            | Kyllä |
| Onko tuulikaapin valaistusvoimakkuus 200-300 lx?                                              | 274 lx     | Kyllä |
| Onko vapaa tila oven sivulla aukeamispuolella vähintään 400 mm?                               |            | Kyllä |
| Onko oven vapaa leveys vähintään 800 mm?                                                      |            | Kyllä |
| Onko kynnyksen korkeus enintään 20 mm?                                                        | 20 mm      | Kyllä |



[7] Syvyys suunnassa riittävä, leveys suunnassa alle 1500 mm

Ulko-oven varusteet

| Arviointikohta ja huomiot                     | Arvio |
|-----------------------------------------------|-------|
| Onko ulko-oven yhteydessä summeri/ovipuhelin? | On    |

## Vaihtoehtoinen sisäänkäynti

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                   | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jos kaikki sisäänkäynnit eivät ole esteettömiä, niin onko kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastettu? | Ei    |

## PORRASHUONE

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                              | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko käytävän pintamateriaali kova, tasainen ja (märkänäkin) luistamaton?                                              | Kyllä |
| Onko käytävän vapaa leveys vähintään 900 mm?                                                                           | Kyllä |
| Onko käytävän vapaa korkeus vähintään 2100 mm?                                                                         | Kyllä |
| Onko kulkureitti vapaa (ei kiinteitä törmäys-, kompastumis-, kiinnitakertumis tai putoamisvaaraa aiheuttavia esteitä)? | Kyllä |
| Onko käytävä toteutettu ilman taseroja tai yksittäisiä porraskelmejä?                                                  | Kyllä |

## Tukikaiteet

| Arviointikohta ja huomiot                  | Arvio |
|--------------------------------------------|-------|
| Onko käytävällä tukikaiteita/käsijohteita? | Ei    |

## Valaistus ja kontrastit

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                            | Mitta-arvo | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko valaistusvoimakkuus 200-300 lx?                                                                                 | 286 lx     | Kyllä |
| Onko tilassa automaattinen valaistuksen ohjaus? (esim. liike tunnistin)<br>Käytävässä kuitenkin jatkuva osavalaistus |            | Ei    |
| Onko valaistus tasainen ja häikäisemätön?                                                                            |            | Kyllä |
| Helpottavatko tummuuskontrastit tilan hahmottamista (esim. erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä)?            |            | Kyllä |
| Onko käytävän pinnan kuviointi tasainen (ei aiheuta vaikutelmaa taseroista tai epätasaisuudesta)?                    |            | Kyllä |

## SISÄPORTAAT

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                                          | Mitta-arvo | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko porras sijoitettu kulkuväylän sivuun? (ei suoraan kulkuväylän jatkeena)                                                       |            | Kyllä |
| Onko portaiden yhteydessä korvaava portaaton yhteys?                                                                               |            | Kyllä |
| Portaat ovat suoravartiset (ei kierreportaat)<br>Ks. kuva [8]                                                                      |            | Ei    |
| Jos portaita on enemmän kuin 10, onko välitasannetta? (10-15 nousun jälkeen)<br>Portaita 17 kpl/väli, joiden jälkeen kerrostasanne |            | Kyllä |
| Onko portaiden leveys vähintään 1200 mm?                                                                                           | 1300 mm    | Kyllä |

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                                                            | Mitta-arvo | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko porrasaskelman nousu (korkeus) enintään 160 mm?                                                                                                 | 170 mm     | Ei    |
| Onko porrasaskelman etenemä (syvyys) vähintään 300 mm?<br>Ks. kuva [9]                                                                               |            | Ei    |
| Pysyykö portaiden nousu / etenemä samana ja askelrytmi tasaisena läpi portaiden?<br>Nousu säilyy tasaisena, mutta etenemä ei kierreportaista johtuen |            | Ei    |
| Onko jokaisen askelman reunassa kontrastiraita?                                                                                                      |            | Ei    |
| Onko portaissa käsijohde?                                                                                                                            |            | Kyllä |
| Onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?                                                                                                          |            | Ei    |
| Onko käsijohde yhtenäinen myös välitasanteilla?                                                                                                      |            | Ei    |
| Onko käsijohteen korkeus noin 900 mm?                                                                                                                |            | Kyllä |
| Jatkuuko käsijohde portaan päissä vähintään 300 mm yli portaan alkamis- ja päättymiskohdan?                                                          |            | Ei    |
| Onko käsijohde muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide? (helppo saada ote)                                                                      |            | Kyllä |
| Onko käsijohteen päät taivutettu sivulle/alas?                                                                                                       |            | Ei    |
| Erottuvatko käsijohteet tummuuskontrastina taustastaan?                                                                                              |            | Kyllä |
| Onko portaat / porrashuone valaistu?                                                                                                                 |            | Kyllä |
| Valaistusvoimakkuus?                                                                                                                                 | 250 lx     | Kyllä |



[8] Rappukäytävässä kierreportaat ja hissi



[9] Riittävä etenemä vain portaiden vasemmassa reunassa

## SISÄOVI

| Arviointikohta ja huomiot                                             | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko ovi helposti hahmotettavissa (erottuu tummuuskontrastin avulla)? | Kyllä |
| Käsin avattava ovi                                                    | On    |
| Onko vapaa tila oven vieressä aukeamipuolella vähintään 400 mm?       | Kyllä |
| Onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?                                 | Kyllä |
| Sähköisesti avautuva tai avattava ovi                                 | Ei    |
| Läpinäkyvä ovi                                                        | Ei    |

## HISSI

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                           | Mitta-arvo | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko kerrosmerkintä selkeä? (esim. saapumiskerroksen seinässä/lattiassa hissien ovea vastapäätä, ovenpielessä jne.) |            | Kyllä |
| Pääseekö hissillä rakennuksen kaikkiin kerroksiin?                                                                  |            | Kyllä |
| Onko hissikorin vapaa leveys vähintään 1100 mm?                                                                     |            | Kyllä |
| Onko hissikorin vapaa syvyys vähintään 1400 mm?                                                                     |            | Kyllä |
| Onko hissien kutsupainike 900-1100 mm korkeudella?                                                                  | 800 mm     | Ei    |
| Erottuuko kutsupainike tummuuskontrastin avulla seinästä?                                                           |            | Kyllä |
| Onko kutsupainike tai painikkeen kuvio koholla?<br>Ks. kuva [10]                                                    |            | Ei    |
| Onko hissien ulkopuolella äänimerkki hissien saapumisesta kerrostasolle?                                            |            | Ei    |
| Onko hissien ja kerroksen lattiapinnan tasoero hissien pysähtyessä alle 20 mm?                                      |            | Kyllä |
| Onko hissikorin ja kerroksen lattiapinnan välille jäävä rako enintään 30 mm?                                        |            | Kyllä |
| Onko hissien nimelliskuorma vähintään 300 kg?                                                                       |            | Kyllä |
| Onko hississä tukikaide?                                                                                            |            | Ei    |
| Onko hississä kääntöistuim?                                                                                         |            | Ei    |
| Onko valaistusvoimakkuus hississä vähintään 300 lx?<br>Ks. kuva [11]                                                | 153 lx     | Ei    |
| Onko hissien valaistus tasainen ja häikäisemätön?<br>Valaistus ei häikäise, mutta se himmeä ja epätasainen          |            | Ei    |



[10] Painikkeen kehys koholla, painike huomaamaton kalvokytkin

### Hissin ovi



[11] Hississä melko himmeä valaistus

| Arviointikohta ja huomiot                                               | Mitta-arvo | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko avauspainikkeen sijoituskorkeus 850-1100 mm?                       |            | Kyllä |
| Onko avauspainikkeen etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?                |            | Kyllä |
| Onko avauspainike sijoitettu seinään oven aukeamipuolelle?              |            | Kyllä |
| Erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustastaan?<br>Ks. kuva [12] |            | Ei    |
| Onko avauspainike merkitty (esim. pyörätuolisymbolilla)?                |            | Ei    |
| Pysyykö ovi auki vähintään 25 s?                                        |            | Ei    |

| Arviointikohta ja huomiot                                                                     | Mitta-arvo | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Onko ovesta turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?                                            |            | Kyllä |
| Onko ovi helposti hahmotettavissa (erottuu tummuuskontrastina ympäristöstä)?<br>Ks. kuva [13] |            | Ei    |
| Onko hissien oven vapaa leveys vähintään 900 mm?                                              | 900 mm     | Kyllä |
| Käsin avattava hissien ovi?                                                                   |            | Ei    |
| Sähköisesti avautuva tai avattava hissien ovi?                                                |            | On    |



[12] Avauspainike ei erotu taustasta ja näppäimet ovat samanlaisia keskenään

Hissikorin ohjauspaneeli



[13] Hissin ovi ja ympäröivä seinä samanväriset

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                     | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko hissien ohjauspaneelin sijoituskorkeus 900-1100 mm?                                                      | Kyllä |
| Onko ohjauspaneelin etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?                                                       | Kyllä |
| Ovatko hissien painikkeet halkaisijaltaan vähintään 25mm?                                                     | Kyllä |
| Erottuvatko painikkeet tummuuskontrastina taustastaan?                                                        | Ei    |
| Ovatko hissien painikkeet tai numerot koholla (käsin tunnistettavissa)?                                       | Ei    |
| Onko numerot merkitty myös näkövammaisille tarkoitetulla pistekirjoituksella (braille)?                       | Ei    |
| Onko hissien painikkeiden järjestys selkeä ja looginen (vasemmalta oikealle, alhaalta ylös)?<br>Ks. kuva [14] | Ei    |
| Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista?                                                    | Ei    |
| Onko hississä pysähtymistasolle saapumisesta ilmoittava kerrosilmoitusäänimerkki tai puhuva opastus?          | Ei    |
| Onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava kerrosnäyttö?                                           | Kyllä |



[14] Painikkeilla huono kontrasti taustaan nähden, painikkeiden järjestys ei ole looginen, lisäksi ohjauspaneelissa ylimääräisiä painikkeita

### Hissin hälytysjärjestelmä

| Arviointikohta ja huomiot                                                                                  | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Onko hälytyspainike 850-1100 mm korkeudella?                                                               | Kyllä |
| Erottuuko hälytyspainike muista painikkeista?                                                              | Kyllä |
| Välitetäänkö tieto avunpyyntöön vastaamisesta / hälytyksen perillemenosta valomerkillä (kuulovammaisille)? | Ei    |
| Välitetäänkö tieto avunpyyntöön vastaamisesta / hälytyksen perillemenosta äänimerkillä (näkövammaisille)?  | Ei    |

