

ASUNTO OY TAMPEREEN HAIHARANPÄÄSKY


Osuuskunnankatu 8, 33710 TAMPERE

KIINTEISTÖNUMERO:	1212
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYPPI:	ASUINKERROSTALO
RAKENNUSILAVUUS:	8295 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2003
ASUKKAITA:	50 (12/2021)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-12/2021	312,9	16,1 %	308,6	0 %
1-12/2020	269,5		308,7	


— Edellisen vuoden norm. kulutus — Seurantavuoden norm. kulutus
■ Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	312,9	37,72
Edellisen vuoden kulutus	269,5	32,49
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	308,6	37,21
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	308,7	37,21
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	438,9	52,91
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	41.6-50.9	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-12/2021	2186,9	-3,7 %
1-12/2020	2271,1	


— Edellinen vuosi kylmävesi ■ Seurantavuosi lämminvesi
■ Seurantavuosi kylmävesi — Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-12/2021	18,7	-14,6 %
1-12/2020	21,9	

— Edellinen vuosi sähkö ■ Seurantavuosi yösähkö
■ Seurantavuosi sähkö — Edellinen vuosi yösähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	2186,9	119,8	263,64
Edellisen vuoden kulutus	2271,1	129,3	273,79
Vast.kiint.keskim.kulutus	3483,9	136,05	
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	115.18 - 156.92	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	18,7	2,25
Edellisen vuoden kulutus	21,9	2,64
Vast. kiint. keskim. kulutus	32,1	3,87
Vast. kiint. kulutuksien keskirajat	2.42 - 5.32	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

VESI: KULUTUS ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI, KK: 4,6,12
LÄMPÖ: LÄMPÖINDEKSINNE ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI
SÄHKÖ: KULUTUS ON KESKIMÄÄRÄISTÄ PIENEMPI

MUISTILAPPU

Alkupvm	Loppupvm	Käyttäjä	Huomio
---------	----------	----------	--------

